

平成 28 年（2016 年）7 月 20 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00009

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 松本トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 八滝 1 号橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	松本トンネル有料道路管理事務所長 林 寛 所長補佐 久保田 幸雄

No.	質 問	回 答
3	<p>① 施工第0-0012号表の複合防水（材料費）すべての単価の出典根拠を公表願います。</p> <p>② 施工第0-0013号表のトラック（普通）の規格を公表願います。</p> <p>（質問：平成 28 年 7 月 19 日）</p>	<p>① 施工第 0-0012 号表の複合防水（材料費）の単価は、見積単価であり、それぞれ単価は下記のとおりです。</p> <p>プライマー 4,200 円/kg 混合材 600 円/kg 防水材 1,100 円/kg 付着防止剤（珪砂 4 号） 30 円/kg 養生材 20 円/m</p> <p>② 施工第 0-0013 号表のトラック（普通）の規格は、2 t トラックです。</p> <p>（回答：平成 28 年 7 月 20 日）</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00009

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 松本トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 八滝 1 号橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	松本トンネル有料道路管理事務所長 林 寛 所長補佐 久保田 幸雄

No.	質 問	回 答
2	<p>① 地覆外側の断面修復及び表面保護工 施工足場として橋梁点検車を使用し たいのですが変更協議願えますか？</p> <p>② 工種 第0006号表の下地処理は レ イタンス処理（研磨）ですか？</p> <p>③ 施工 第0-0016号表の断面修復材は ポリマーセメント デンカRIS エ ース相当品ですか？</p> <p>（質問：平成 28 年 7 月 13 日）</p>	<p>③ 施工方法等の変更協議については、契 約後、具体的に提案があった時点で、 総合的に検討の上、可否を決定します。</p> <p>④ 下地処理の規格・仕様は、「レイタン ス処理（研磨）」です。</p> <p>⑤ お答えできません。</p> <p>（回答：平成 28 年 7 月 20 日）</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00009

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 松本トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 八滝 1 号橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	松本トンネル有料道路管理事務所長 林 寛 所長補佐 久保田 幸雄

No.	質 問	回 答
1	<p>① 伸縮装置工について、新設となっていますが、新設の場合、旧ジョイントの撤去が計上されていないと思われます。変更の対象となりますか？ また、後打ちアンカー 264 本も計上されていないのですが、変更の対象となりますか？</p> <p>② 有筋コンクリート殻 5.8 t の処分先も清水口建設(株)で良いでしょうか？</p> <p>(質問：平成 28 年 7 月 13 日)</p>	<p>① 伸縮装置工の積算条件は誤りです。 <u>後日、設計書を修正して、合わせて入札を延期しますので、ご確認ください。</u></p> <p>② 有筋コンクリート殻の処分先は、清水口建設(株)で積算しています。</p> <p>(回答：平成 28 年 7 月 20 日)</p>